

# Projekt - Information

**System:** Brandschutz-Regallager F90/EI90  
**Projekt:** Pharmaindustrie, Schweiz



**Anforderung:**

- ≡ Brandschutzcontainer zur Lagerung von Xylol
- ≡ Beschickung per Hand und Gabelstapler
- ≡ Auffangwanne mit Gefälle
- ≡ Alarmmeldung im Brandfall
- ≡ Aufstellung im explosionsgefährdeten Bereich
- ≡ TÜV-Abnahme

**Ausführung:**

- ≡ F90/EI90-Gefahrstofflager in Stahlbauweise
- ≡ Torschließenanlage, im Brandfall selbsttätig schließend
- ≡ Beleuchtung mit Rammschutz zur sicheren Beschickung mittels Gabelstapler
- ≡ ausgestattet mit Brand- und Gasmelder
- ≡ Auffangwanne mit xylolbeständiger Beschichtung
- ≡ ex-geschützte Elektro-Unterverteilung
- ≡ Vor-Ort-Aufnahme der betrieblichen Anforderungen zur Erstellung des Explosionsschutzdokumentes